

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode
Farvetal, Pt	2,2	mg Pt/l	1	DS/EN ISO 7887:2012, metode C
Turbiditet	0,06	FNU	0,05	DS/EN ISO 7027-1: 2016.
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml	1	ISO 9308-2:2012
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml	1	ISO 9308-2:2012
Kimtal ved 22°C	15	CFU/ml	1	ISO 6222:1999
Jern (Fe)	< 0,01	mg/l	0,01	SM 3120 ICP-OES
Akkrediteret prøvetagning	Ja			DS ISO 5667-5, MST-Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4, 2017) N/A
pH	7,5	pH		DS/EN ISO 10523:2012
Prøvetagning uden flush	Udført			DS ISO 19458, DS ISO 5667-5 N/A
Vandtemperatur	5,7	°C		DS/EN ISO 19458:2006
Ledningsevne ved 20°C	490	µS/cm	15	DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)
Prøvens lugt	Ingen			
Prøvens smag	Normal			